

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, भोपाल की दूसरी मंजिल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) के आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा ([RBI/Bhopal/Estate/15/23-24/ET/236](#)) - बोली पूर्व बैठक दिनांक 04 दिसंबर 2023 का कार्यवृत्त

उपरोक्त निविदा की बोली पूर्व बैठक दिनांक 04 दिसंबर 2023 को अपरान्ह 12:30 बजे 5वीं मंजिल, डी. आई. टी. ट्रेनिंग कक्ष, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल में आयोजित की गई थी।

(क) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची:

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	श्री श्रीकांत शर्मा	प्रबन्धक
2	श्री विश्वमूर्थी वग्गा	सहायक प्रबन्धक (इलेक्ट्रिकल)
3	श्रीमती प्रतिभा बैस	सहायक प्रबन्धक
4	श्री सत्यम नायक	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)

(ख) बैठक में भाग लेने वाले फर्मों के प्रतिनिधियों की सूची:

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	फर्म का नाम
1	श्री मनीष रावल	जय जगन्नाथ एयर एक्विपमेंट्स, वडोदरा
2	श्री रवि निगम	वेयरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल

2. बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की गई और अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। उक्त का सारांश निम्नानुसार है:

क्रमांक	फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1	मोटर मेक- क्या उपयोग किए जाने वाले मोटर IE3 रेटेड हो सकते हैं या IE5 रेटेड होना अनिवार्य है?	ठेकेदारों को सलाह दी गई कि वे निविदा दस्तावेज के खंड 5.2.1, भाग-V- 'Technical Specification' (पृष्ठ संख्या 66) का संदर्भ लें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मोटर IE5 रेटेड से कम नहीं होनी चाहिए।
2	एएचयू का अनुमोदित मेक - क्या निविदा दस्तावेज में उल्लिखित मेक के अलावा अन्य एएचयू का उपयोग किया जा सकता है?	यह स्पष्ट किया गया कि निविदा दस्तावेज के भाग-I के खंड 7.1, 'Make of materials' (पृष्ठ संख्या 74) के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
3	साइट का दौरा	प्रतिनिधियों को साइट का दौरा करने की अनुमति दी गई।



**भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग, भोपाल**



3. उपर्युक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूचना के लिए जारी किए जाते हैं। निविदा दस्तावेज के शेष नियम और शर्तें और विनिर्देश समान रहेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
भोपाल