



ई-निविदा - बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/11/24-25/ईटी/558](#)

सूचना केंद्र कक्ष, कार्यालय भवन, आरबीआई कोच्चि का नवीनीकरण (कोच्चि कार्यालय के सूचीबद्ध विक्रेताओं के लिए)

आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, उक्त कार्य के लिए बोली-पूर्व बैठक 28 नवंबर 2024 को 15:00 बजे कार्यालय भवन में आयोजित की गई थी।

2. बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों/बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की सूची

बैंक अधिकारी	फर्म/ भावी निविदाकर्ता और उनके प्रतिनिधि
1. श्रीमती गीता वेणुगोपाल, प्र. 2. श्री रिशू वी सिंह, सप्र (तक - सिविल) 3. श्रीमती गोपिका एस वी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	1. श्री रॉय चांडी, मेसर्स रोश्रुथ एसोसिएट्स के लिए

3. श्रीमती गीता वेणुगोपाल, प्रबंधक, संपदा अनुभाग ने बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों का स्वागत किया तथा संभावित बोलीदाताओं से उक्त निविदा के संबंध में कोई प्रश्न, यदि कोई हो, आमंत्रित किया। प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

	फर्म के प्रश्न/ बयान	बैंक की ओर से उत्तर/ स्पष्टीकरण यदि कोई हो
1	क्या पुश रोसेट वाल्व मॉडल (आइटम 32 (v)) अनिवार्य है, या कोई अन्य मॉडल रखा जा सकता है, कृपया इसकी पुष्टि करें	पुश रोसेट वाल्व की अनुपलब्धता के मामले में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित एंगल वाल्व स्वीकृत मेक और मॉडल का होना चाहिए।
2	क्लैडिंग (आइटम 28) विवरण, कृपया पुष्टि करें	एमसीएम वॉल क्लैडिंग का प्रस्तावित स्थान संलग्न आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग के अनुसार होना चाहिए। साथ ही, एमसीएम (संशोधित मिट्टी सामग्री) स्थानीय बाजार में आसानी से उपलब्ध

		वॉल क्लैडिंग सामग्री है। रंग और मेक आर्किटेक्ट/बैंक के इंजीनियर के अनुसार होना चाहिए
3	यदि टाइल तरीके से या किसी अन्य पैटर्न में फिक्स करने की आवश्यकता है तो मेटल फॉल्स सीलिंग (आइटम 27) की पुष्टि करें।	जीआई मेटल माइक्रो छिद्रित टाइलों का विवरण निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित है और इसे 600 x 600 मिमी टाइल पैटर्न में बिछाया जाना है। ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस बिल्डिंग में भी इसी तरह का पैटर्न तय किया गया है।
4	फर्म ने टेंडर दस्तावेजों के आइटम 7 और आइटम 12 के लिए माप के तरीके के बारे में पूछताछ की है।	एमएस सेक्शन और सुदृढीकरण दोनों की गणना किलोग्राम के आधार पर की जाएगी (साइट माप और प्रस्तुत किए गए चालान के आधार पर)।
5	क्या ठोस कंक्रीट ब्लॉक (आइटम 6) के लिए सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक है, कृपया पुष्टि करें	ठोस कंक्रीट ब्लॉकों के लिए ग्रेड निविदा शर्तों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त, विक्रेता को निविदा शर्तों का अनुपालन करने के लिए सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र (निर्माता से) जमा करना होगा
6	दीवारों के अंदर लगाई जाने वाली पेंटिंग (आइटम 19), कृपया पुष्टि करें	इलास्टोमेरिक पेंट केवल बाहरी पूरी दीवार पर ही लगाया जाना चाहिए।
7	आंतरिक विभाजन (आइटम 30) के लिए स्थान, कृपया पुष्टि करें	मद संख्या 30 के अनुसार आंतरिक विभाजन तलाशी क्षेत्र के लिए है और इसके लिए स्थान संलग्न वास्तुकला ड्राइंग में उल्लिखित है।
8	आइटम 4, 5 और 11 के तहत कंक्रीटिंग को साइट मिक्स (कंक्रीट मिक्सर में) किया जाना है, कृपया पुष्टि करें	मद 4, 5 और 11 के तहत कंक्रीटिंग टेंडर दस्तावेजों में उल्लिखित ग्रेड के कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर द्वारा की जानी है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता को प्रत्येक कंक्रीट बैच के लिए परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नमूनाकरण, परीक्षण आदि के लिए इस संबंध में सभी व्यय निविदा शर्तों के अनुसार विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें:

- i) यह दस्तावेज़ (बोली-पूर्व बैठक के मिनट) निविदा का एक हिस्सा होगा।
- ii) बोली दस्तावेज़ के नियम और शर्तें तथा विनिर्देश समान बने रहेंगे।
- iii) उपरोक्त संशोधन/ स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं।
- iv) बोलीदाताओं को मात्रा की अनुसूची में प्रत्येक आइटम के लिए लागू जीएसटी को छोड़कर कीमतें उद्धृत करनी होंगी।

03 दिसंबर, 2024

उप महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), कोच्ची